L'adresse renseignée fait partie de la Zone De Distribution 1165 Nivelles
Résultats couvrant la période du 01-07-2024 au 30-06-2026

La société wallonne des eaux

Paramètre	Unité	Valeur	Norme
Conductivité	µs/cm à 20°C	704	=< 2500.000
pH	unités pH	7.4	entre 6.500 et 9.500
Température	° Celsius	16.1	=< 25.000
Chlore libre résiduel	mg/l	0.12	=< 0.250
Turbidité	NTU	0.32	=< 4.000
Coliformes totaux	nb par 100ml	0	=< 0.000
Escherichia Coli	nb par 100ml	0	=< 0.000
Entérocoques	nb par 100ml	0	=< 0.000
Clostridia perfringens (spores inclus)	nb par 100ml	0	=< 0.000
Aluminium	µg/l	Non détecté	=< 200.000
Antimoine	µg/l	Non détecté	=< 10.000
Arsenic	µg/l	Non détecté	=< 10.000
Bore	µg/l	18.67	=< 1500.000
Bromates	µg/l	Non détecté	=< 10.000
Cadmium	µg/l	Non détecté	=< 5.000
Chlorates	µg/l	37.96	=< 250.000
Chlorites	µg/l	Non détecté	=< 250.000
Chrome (total)	µg/l	1.72	=< 50.000
Cuivre	µg/l	10.33	=< 2000.000
Dureté totale	°Fr	36.32	Absence de norme
Fluorures	mg/l	0.08	=< 1.500
Cyanures (totaux)	µg/l	Non détecté	=< 50.000
Plomb	µg/l	Non détecté	=< 10.000
Mercure	µg/l	Non détecté	=< 1.000
Nitrates	mg/l NO3	40.89	=< 50.000
Nickel	µg/l	Non détecté	=< 20.000
Nitrites	mg/l NO2	Non détecté	=< 0.500
Perchlorate	µg/l	Non détecté	=< 15.000
Selenium	µg/l	0.7	=< 20.000
Uranium pondérale	µg/l	0.64	=< 30.000
Ammonium	mg/l NH4	Non détecté	=< 0.500
Chlorures	mg/l	39.15	=< 250.000
Fer	µg/l	9.11	=< 200.000
Manganèse	µg/l	Non détecté	=< 50.000
Sulfates	mg/l	62.15	=< 250.000
Sodium	mg/l	14.75	=< 200.000
Calcium	mg/l	130.75	=< 270.000
Carbone organique total	mg/l C	0.61	=< 6.000
Magnesium	mg/l	11.48	=< 50.000

Paramètre	Unité	Valeur	Norme
Phosphore total (P2O5)	mg/l P2O5	0.07	=< 5.000
Phosphore total (P)	mg/l P	0.03	=< 1.000
Potassium	mg/l	1.73	Absence de norme
Zinc	µg/l	61.15	=< 5000.000
Somme PFAS EFSA(4)	ng/l	Non détecté	=< 4.000
Somme PFAS (20)	ng/l	8	=< 100.000
Acide trifluoroacétique (TFA)	µg/l	1.62	=< 2.200
Benzène	µg/l	Non détecté	=< 1.000
Benzo (a) pyrène	ng/l	Non détecté	=< 10.000
HAP somme (4)	µg/l	Non détecté	=< 100.000
1,2 Dichloréthane	µg/l	Non détecté	=< 3.000
TriEtPerchloréthylène	µg/l	1.2	=< 10.000
Trihalométhanes (total)	µg/l	5.49	=< 100.000
Dichlorobenzamide	ng/l	9	=< 4500.000
Chloridazon-Desphenyl (Met. B)	ng/l	1554	=< 4500.000
Chlorothalonil Sa	ng/l	127	=< 4500.000
Metazachlore Esa	ng/l	87	=< 4500.000
Métolachlore Esa	ng/l	242	=< 4500.000
Flufénacet Esa (Métabolite)	ng/l	Non détecté	=< 4500.000
2,4-D	ng/l	Non détecté	=< 100.000
MCPA	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Atrazine	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Bentazone	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Bromacile	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Chloridazon	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Chlorpyriphos	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Chlortoluron	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Déisopropylatrazine	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Déséthyl Atrazine	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Diuron	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Endosulfan Alpha (I)	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Endosulfan Bêta (Ii)	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Isoproturon	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Hexachlorocyclohexane gamma	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Métolachlore	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Métribuzin	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Simazine	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Terbutylazine	ng/l	Non détecté	=< 100.000
Pesticides totaux (19)	ng/l	Non détecté	=< 500.000

Perchlorates : Valeur paramétrique d'application le 12/01/2028
TFA : Valeur indicative (également appelée valeur guide). Un dépassement de cette valeur ne remet pas en cause la potabilité de l'eau
Somme PFAS (4) : Le fournisseur d'eau s'efforce de ne pas dépasser au point de distribution la valeur cible de 0,004 µg/l (4ng/l) pour la somme des quatre substances PFOA, PFNA, PFHxS et PFOS, au plus tard le 12 janvier 2028